

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т. 210-45-67, ugpsgpnnadzor@ugps.perm.su

5 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г. ПЕРМИ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Пермь ул. Беляева, 29, 614036 Телефон (342) 220-43-03; Факс (342) 220-44-18

E-mail: ogpn5ir@yandex.ru

Предписание № 7/3 /1

**Об устранении нарушений установленных требований в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций**

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средней общеобразовательной школе № 136» г. Пермь

(по точное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 5 отдела надзорной деятельности г. Перми по
Индустриальному району № 7 от «10» января 2013 г., Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в период с 10 часов 00 минут
18.02.2013 г. по 10 часов 00 минут 19.02.2013 г. проведена плановая проверка начальником 5ОНД г.
Перми по Индустриальному району майором внутренней службы Сидоровым Денисом
Владимировичем; инспектором 5 ОНД г. Перми по Индустриальному району лейтенантом
внутренней службы Обуховым Виталием Александровичем зданий, помещений, территории МАОУ
«СОШ № 136» г. Перми расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37,
совместно с директором МАОУ «СОШ № 136» г. Перми Удниковым Александром Николаевичем.


В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28 «Гражданской обороне» необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленных в ходе проверки:

№ Предп исания	Вид нарушения установленных требований в области гражданской обороны, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа в области гражданской обороны, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения установленн ых требований в области гражданской обороны	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют подтверждающие документы на наличие СИЗ (и сами СИЗы) в количестве 100 % от общей численности работников, при этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов. Нет дополнительных патронов к фильтрующим противогазам для защиты от аварийно химически опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их общей численности, если они не обеспечивают защиту от аммиака.	ПРИКАЗ МЧС РФ от 21 декабря 2005 г. N 993 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» п.4..8.9	21.05.2013г	

Устранение указанных нарушений требований в области гражданской обороны, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований в области гражданской обороны, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 68-ФЗ «Гражданской обороне»: виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должностные лица, и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а организации - административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.


(подпись)
«28» 02 2013г.

Инспектор 5 ОНД г. Перми
по Индустриальному району
Обухов Виталий Александрович

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)
«28» 02 2013г.

Директор МАОУ «СОШ № 136» г. Перми
Удников Александр Николаевич

Телефоны доверия
МЧС России (495) 449-99-99
Приволжский региональный центр МЧС России 8-800-100-11-20
Главное управление МЧС России по Пермскому краю (342) 210-45-67

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т. 210-45-67, ugpsgpnnadzor@ugps.perm.su
5 ОНД г. Перми по Индустриальному району
г. Пермь, ул. Беляева, 29 т. 220-43-03, ogpn5ir@yandex.ru

Предписание № 19/1 /1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы № 136» г. Перми

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 5 отдела надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району № 19 от «10» января 2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период с 10 часов 00 минут 18.02.2013 г. по 10 часов 00 минут 19.02.2013 г. проведена плановая проверка начальником 5 ОНД г. Перми по Индустриальному району майором внутренней службы Сидоровым Денисом Владимировичем; инспектором 5 ОНД г. Перми по Индустриальному району лейтенантом внутренней службы Обуховым Виталием Александровичем зданий, помещений, территории МАОУ «СОШ № 136» г. Перми расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, совместно с директором МАОУ «СОШ № 136» г. Перми Удниковым Александром Николаевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На дверях лестничной клетке четвертого этажа отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ №123-ФЗ ст.54; Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 62; СНИП 21-01-97* п.6.18	15.07.2013г.	
2	На порошковых огнетушителях (ОП-5) отсутствуют пломбы роторного типа	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 475;	15.07.2013г.	
3	На первом этаже в холле (фойе) произведены изменения объемно-планировочных решений, в результате чего уменьшена зона действия системы автоматической пожарной сигнализации (установлена дополнительная перегородка, в которой отсутствуют датчики АПС)	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 23;	15.07.2013г.	
4	На противопожарных дверях помещения на третьем этаже отсутствует устройство для самозакрывания	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 62;	15.07.2013г.	
5	Отверстия в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуни-	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ №123-ФЗ ст.54, Постановление Прави-	15.07.2013г.	

	кациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и газо-дымогорючесть (склад хоз. инвентаря, кабинет № 33 на третьем этаже, рекреация на этажах).	тельства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 22;		
6	Оконные проемы библиотеки, выполненные с пределом огнестойкости менее EI-30	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3; СНиП 21-01-97* п.5.14	15.07.2013г.	
7	На четвертом этаже отсутствует план эвакуации при пожаре	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п.7	15.07.2013г.	
8	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 61	15.07.2013г.	
9	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 475	15.07.2013г.	
10	Отделка ступеней лестничных маршей, межэтажных площадок выполнена с применением материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (масляная краска)	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3 СНиП 10-01-94 п. 8.5; СНиП 21-01-97 п. 6.25) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 33	15.07.2013г.	
11	Перед наружной дверью запасным выходом из актового зала отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ №123-ФЗ ст. 4 п.4, ст., ст. 87 п.2, п.3 СП 1.13130.2009 п. 5.2.3.	15.07.2013г.	
12	В месте перепада высот на запасном выходе актового зала отсутствуют ступени, числом не менее трех, при этом пандус с уклоном 1:6 отсутствует	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ №123-ФЗ ст. 6 ч.3, ст. 53..СНиП 21-01-97* п.6.28. Постановление правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 пункт 33	15.07.2013г.	
13	На-противопожарных дверях в кабинете химии № 29 отсутствует устройство для самозакрывания	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ №123-ФЗ ст. 84, СП 3.13130.2009 п. 5.3.	15.07.2013г.	
14	Не определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс и зоны по ПУЭ для складских помещений спортзала на первом этаже: для складских помещений для хранения макетов (оружия боеприпасов) на втором этаже	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 20	15.07.2013г.	
15	Двери складских помещений спортзала (на первом этаже) не приведены к требуемому пределу огнестойкости	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3; СНиП 21-01-97* п.5.14	15.07.2013г.	
16	Отделка стен спортивного зала на первом этаже выполнена с применением горючих	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3 СНиП 10-01-94 п. 8.5; СНиП 21-01-97 п. 6.25	15.07.2013г.	

		Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 33		
17	В помещении бойлерной, складском помещении хоз. инвентаря, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 42, в;	15.07.2013г.	
18	В помещении бойлерной допущено хранение горючих материалов (лопаты, метлы, деревянная дверь)	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 23, б;	15.07.2013г.	
19	В учебном классе (технологии) допущено размещение (складирование) мебельной продукции, не требуемой для учебного процесса	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 102.	15.07.2013г.	
20	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (на системе автоматической пожарной сигнализации извещателях пожарных ручных отсутствуют крышки)	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 61	15.07.2013г.	
21	В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации не принял необходимые меры по защите объекта от пожара	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 63.	15.07.2013г.	
22	Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении, таким образом, обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этой сигнал организации	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008года ст. 83 п.6: Федеральный закон от 10.07.2012г., № 117-ФЗ с 13 июля 2014 года ч. 7 ст. 83	14.07.2014г.	
23	Здание школы не оборудовано системой фотолюминесцентной эвакуационной согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46: ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.07.2013г.	
24	Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнены не пожаростойкими проводами	(Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46: ФЗ №123-ФЗ ст.4 п.4, гл. 23 ст. 103; СП 5.13130.2009 п. 13.15.7)	15.07.2013г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:


должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


«28» 02 2013 г.

Инспектор 5 ОНД г. Перми
по Индустриальному району
Обухов Виталий Александрович
220-44-18

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Директор МАОУ «СОШ № 136» г. Перми
Удников Александр Николаевич

«28» февраля 2013 г.

Телефоны доверия:

МЧС России (495) 449-99-99

Приволжский региональный центр МЧС России 8-800-100-11-20

Главное управление МЧС России по Пермскому краю (342) 210-45-67